

豚熱埋却に係る水質検査結果表

採水年月日		R5.10.17	R6.1.10	R6.4.18	R6.7.23	R6.10.17	R7.1.21	R7.4.17	R7.7.10	R7.10.22	R8.1.22
天候(前日/当日)		前日晴 当日晴	前日晴 当日曇	前日曇 当日曇	前日晴 当日晴	前日晴 当日晴	前日晴 当日晴	前日晴 当日晴	前日晴 当日晴	前日曇 当日小雨	前日晴 当日晴
①埋却地上流湧水	採水時刻	10:05	10:00	10:00	10:10	10:00	10:05	10:01	10:05	10:05	10:10
	気温(°C)	22	6	17.5	32	20	9.5	24	29	10	-1
	水温(°C)	13	10	12	15	13.5	10.3	13.5	14	12	8
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	その他(微)	無臭	無臭	無臭	その他(微)	無臭
	水素イオン濃度(pH)	7	6.9	6.9	7.1	7.3	7.3	7.6	7.2	7.3	7.2
	化学的酸素要求量(mg/L)	0.8	1.1	0.6	0.5未満	1.3	2.6	1.3	1.1	1	1.2
	大腸菌群数(MPN/100ml)										
	大腸菌数(CFU/100ml)	1	2	0	100	1000	190	6	63	2	0
	アンモニア性窒素(mg/L)	0.05未満	0.05未満	0	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満	0.06	0.05未満	0.49
	亜硝酸性窒素+硝酸性窒素(mg/L)	1.1	1.2	0	1	1	1.4	1.3	1.3	1.3	1.7
カルシウムイオン(mg/L)	3.1	4.2	0	3.7	3.2	5.9	3.2	3	3.1	3.3	
②埋却地下流会所	採水時刻	10:10	10:05	10:06	10:15	10:05	10:10	10:06	10:12	10:10	10:20
	気温(°C)	22	6	16.5	33	22.5	7	24	27	10	-1
	水温(°C)	13	9	11.5	14.5	13.8	8.5	11.5	15	12.5	7
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	水素イオン濃度(pH)	7.2	7.2	6.9	7.4	7.5	7.5	7.2	7.4	7.3	7.3
	化学的酸素要求量(mg/L)	1	3.5	1.4	0.9	0.8	0.8	0.7	2.3	0.9	2.7
	大腸菌群数(MPN/100ml)										
	大腸菌数(CFU/100ml)	2	2	0	200	36	170	2	60	3	0
	アンモニア性窒素(mg/L)	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06
	亜硝酸性窒素+硝酸性窒素(mg/L)	1.2	1.1	1.1	1	1.1	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4
カルシウムイオン(mg/L)	3.3	3.6	2.8	2.9	3.3	3.5	3.6	2.9	3.5	3.3	
③団地沢水	採水時刻	10:20	10:12	10:13	10:24	10:11	10:16	10:14	10:22	10:15	10:27
	気温(°C)	19	5	15.5	29	24	7	23	28	10	-1
	水温(°C)	19	4	11.5	18.5	17.2	4.5	10.5	19	13.5	3
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	その他(微)	金気臭(微)	無臭	その他(微)	その他(微)	その他(微)
	水素イオン濃度(pH)	7.2	7.2	6.9	7.3	7.5	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2
	化学的酸素要求量(mg/L)	2	1.6	1.4	1.7	5	1.2	1.5	2	1.8	1.2
	大腸菌群数(MPN/100ml)										
	大腸菌数(CFU/100ml)	340	1	27	170	700	67	11	44	50	0
	アンモニア性窒素(mg/L)	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	亜硝酸性窒素+硝酸性窒素(mg/L)	0.55	0.52	0.61	0.67	0.32	0.57	0.58	0.65	0.35	0.46
カルシウムイオン(mg/L)	6.1	7.5	4.3	3.7	9.4	7.2	7.9	4.7	8.5	8.5	
④団地下会所	採水時刻	10:25		10:20	10:29	10:17	10:21	10:19	10:28	10:20	10:35
	気温(°C)	22		15.5	35	24.5	8	24	36	11	-1
	水温(°C)	17		11	16.5	17	12	13	15.5	16	11
	臭気	金気臭(微)		下水臭(中)	下水臭(中)	金属臭(微)	金属臭(中)	金属臭(中)	金属臭(中)	金属臭(中)	金属臭(中)
	水素イオン濃度(pH)	6.3		6.2	6.4	6.4	6.4	6.5	6.4	6.4	6.4
	化学的酸素要求量(mg/L)	8.5		7.7	8.1	8.5	8.6	8.4	8.2	11.0	9.3
	大腸菌群数(MPN/100ml)										
	大腸菌数(CFU/100ml)	3		0	14	1	1700	60	1	0	0
	アンモニア性窒素(mg/L)	1.8		0.76	1	0.11	1.5	1.2	0.05未満	0.05未満	1.1
	亜硝酸性窒素+硝酸性窒素(mg/L)	0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06	0.06未満	0.13	0.06未満	0.06未満	0.06
カルシウムイオン(mg/L)	130		42	120	130	150	150	130	130	140	