

豚熱埋却に係る水質検査結果表

採水地点	採水時刻	10:05	10:05	10:00	10:00	10:10	10:00	10:05	10:01	10:05	10:05
①埋却地上流湧水	気温(°C)	26	22	6	17.5	32	20	9.5	24	29	10
	水温(°C)	13	13	10	12	15	13.5	10.3	13.5	14	12
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	その他(微)	無臭	無臭	無臭	その他(微)
	水素イオン濃度(pH)	7	7	6.9	6.9	7.1	7.3	7.3	7.6	7.2	7.3
	化学的酸素要求量(mg/L)	1.1	0.8	1.1	0.6	0.5未満	1.3	2.6	1.3	1.1	1
	大腸菌群数(MPN/100ml)										
	大腸菌数(CFU/100ml)	21	1	2	0	100	1000	190	6	63	2
	アンモニア性窒素(mg/L)	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満	0.06	0.05未満
	亜硝酸性窒素 + 硝酸性窒素(mg/L)	1.3	1.1	1.2	0	1	1	1.4	1.3	1.3	1.3
	カルシウムイオン(mg/L)	2.8	3.1	4.2	0	3.7	3.2	5.9	3.2	3	3.1

採水地点	採水時刻	10:14	10:10	10:05	10:06	10:15	10:05	10:10	10:06	10:12	10:10
②埋却地下流 会所	気温(°C)	24	22	6	16.5	33	22.5	7	24	27	10
	水温(°C)	14	13	9	11.5	14.5	13.8	8.5	11.5	15	12.5
	臭氣	無臭									
	水素イオン濃度(pH)	7.1	7.2	7.2	6.9	7.4	7.5	7.5	7.2	7.4	7.3
	化学的酸素要求量(mg/L)	2.1	1	3.5	1.4	0.9	0.8	0.8	0.7	2.3	0.9
	大腸菌群数(MPN/100ml)										
	大腸菌数(CFU/100ml)	29	2	2	0	200	36	170	2	60	3
	アンモニア性窒素(mg/L)	0.05未満									
	亜硝酸性窒素 + 硝酸性窒素(mg/L)	1.3	1.2	1.1	1.1	1	1.1	1.4	1.3	1.3	1.3
	カルシウムイオン(mg/L)	2.9	3.3	3.6	2.8	2.9	3.3	3.5	3.6	2.9	3.5

採水地点	採水時刻	10:20	10:20	10:12	10:13	10:24	10:11	10:16	10:14	10:22	10:15
③ 3 団地 沢水	気温(°C)	23	19	5	15.5	29	24	7	23	28	10
	水温(°C)	18	19	4	11.5	18.5	17.2	4.5	10.5	19	13.5
	臭氣	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	その他(微)	金氣臭(微)	無臭	その他(微)	その他(微)
	水素イオン濃度(pH)	7.1	7.2	7.2	6.9	7.3	7.5	7.3	7.3	7.2	7.3
	化学的酸素要求量(mg/L)	2	2	1.6	1.4	1.7	5	1.2	1.5	2	1.8
	大腸菌群数(MPN/100ml)										
	大腸菌数(CFU/100ml)	210	340	1	27	170	700	67	11	44	50
	アンモニア性窒素(mg/L)	0.05未満									
	亜硝酸性窒素 + 硝酸性窒素(mg/L)	0.52	0.55	0.52	0.61	0.67	0.32	0.57	0.58	0.65	0.35
	カルシウムイオン(mg/L)	5.8	6.1	7.5	4.3	3.7	9.4	7.2	7.9	4.7	8.5

採水地点	採水時刻	7:12	10:25	10:20	10:29	10:17	10:21	10:19	10:28	10:20
④ 3 団地下 会所	気温(°C)	1.8	22	15.5	35	24.5	8	24	36	11
	水温(°C)	16	17	11	16.5	17	12	13	15.5	16
	臭氣	金氣臭(微)	金氣臭(微)	下水臭(中)	下水臭(中)	金属臭(微)	金属臭(中)	金属臭(中)	金属臭(中)	金属臭(中)
	水素イオン濃度(pH)	6.4	6.3	6.2	6.4	6.4	6.4	6.5	6.4	6.4
	化学的酸素要求量(mg/L)	8.7	8.5	7.7	8.1	8.5	8.6	8.4	8.2	11.0
	大腸菌群数(MPN/100ml)									
	大腸菌数(CFU/100ml)	26	3	0	14	1	1700	60	1	0
	アンモニア性窒素(mg/L)	0.05未満	1.8	0.76	1	0.11	1.5	1.2	0.05未満	0.05未満
	亜硝酸性窒素 + 硝酸性窒素(mg/L)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.06未満	0.13	0.06未満	0.06未満
	カルシウムイオン(mg/L)	140	130	42	120	130	150	150	130	130